

DĹŽKA KONCENTRICKÉHO SPALINOVODU		
1.,	vodorovná rúra Ø 80/125 - dĺžka	290 mm
2.,	87°koleno Ø 80/125 - prírážka	1 000 mm
3.,	87°koleno Ø 80/125 - prírážka	1 000 mm
4.,	Zvislá rúra Ø 80/125 - dĺžka	11 025 mm
DĹŽKA "L" SPOLU		13 315 mm

Maximálna dĺžka koncentrickej spalinovej rúry Ø80/125 môže dosahovať 26,0m.

POZNÁMKA:

1., PRI MONTÁŽI KONCENTRICKÉHO SPALINOVODU POUŽIŤ LEN KOMPONENTY OD VÝROBCU ZARIADENIA.

2., PRI MONTÁŽI KONCENTRICKÉHO SPALINOVODU POSTUPOVAŤ PODĽA MONTÁŽNYCH POKYNOV VYDANÝCH VÝROBCOM.

K plynový kondenzačný závesný kotol PROTHERM PANTHER CONDENS 30 KKO
VÝKON = 8,5 - 30 kW
SPOTREBA = 3,24 m3/h
TYP SPOTREBIČA = C

HL. ING. PROJEKTU: Ing. Martin Jahodník

ZOD. PROJEKTANT: Beata Šutovská

PROJEKTANT: Beata Šutovská

VYPRACOVAL: Beata Šutovská

INVESTOR: OBEC KANIANKA, ULICA SNP 583/1, 972 17 KANIANKA

Beata Šutovská
INPOSTAV
Košovská cesta 24
971 31, Prievidza
IČO: 34 960 023
tel.č.: +421 902 536 476

AKCIA: **Stavebné úpravy časti športového areálu Kanianka, parc. č. 2764**

ČASŤ: Plynoinštalácia

VÝKRES: **Vyústenie kotla**

ÚČEL:	Stavebné úpravy
Č. ZAK.:	03/02/21
DATUM:	02/2021
FORMÁT:	2 x A4
MERÍTKO:	1:50
Č. VÝKRESU:	07