

OHYBY POTRUBIA

teplota °C	najmenší polomer ohybu v mm meraný od osi potrubia
0 -10°C	(D50) = 50 x D = 2 500
nad 10°C do 20°C	(D50) = 35 x D = 1 750
nad 20°C	(D50) = 20 x D = 1 000

LEGENDA:

PK plynový kondenzačný závesný kotol PROTHERM PANTHER CONDENS 30 KKO
VÝKON = 8,5 - 30 kW
SPOTREBA = 3,24 m3/h
TYP SPOTREBIČA = C33 (plné turbo - súosí systém odvodu spalín/prívod vzduchu)

Potrubie oceľové závitové čierne, spájané zváraním, mat. 11 353.1

Potrubie oceľové bralenové

Potrubie lineárny polyetylén, PE100, SDR11

POZNÁMKA: Pri zostavovaní a montáži systému odvodu spalín/privádzacieho vzduchu, postupovať a dodržať montážne podmienky v súlade s predpisom vydaným výrobcom !

POZNÁMKA:
Z dôvodu realizácie výkopov, sa existujúca typová skrinka zdemontuje a po zhotovení oddrenážovania a následného zásypu výkopu sa znova namontuje.

LEGENDA NAVRHOVANÝCH MIESTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STENY / STROP	POZNÁMKA
01.43	KOTOLŇA	15,98	keramická dlažba	VPC omietka / VPC omietka	
01.44	PREDSIEŇ	2,10	keramická dlažba	VPC omietka / VPC omietka	
01.45	FITNES	88,76	gumová podlaha	VPC omietka / kazetový podhlad	
01.04	ANGLICKÝ DVORČEK	3,49	betónová mazanina		

HL. ING. PROJEKTU: Ing. Martin Jahodník

ZOD. PROJEKTANT:	Beata Šutovská
PROJEKTANT:	Beata Šutovská
VYPRACOVAL:	Beata Šutovská
INVESTOR:	OBEC KANIANKA, ULICA SNP 583/1, 972 17 KANIANKA

Beata Šutovská
INPOSTAV
Košovská cesta 24
971 31, Prievidza
IČO: 34 960 023
tel.č.: +421 902 536 476

AKCIA: **Stavebné úpravy časti športového areálu Kanianka, parc. č. 2764**

ČASŤ: Plynoinštalácia

VÝKRES: **Pôdorys 1.PP - čiastočný navrhovaný stav**

ÚČEL:	Stavebné úpravy
Č. ZAK.:	03/02/21
DATUM:	02/2021
FORMÁT:	6 x A4
MERÍTKO:	1: 50
Č. VÝKRESU:	02