

POZNÁMKA:
DETAILNEJŠIE VYKRESLENIE DOMOVÉHO NTL PLYNOVODU JE VO VÝKRESE č. 2 (Pôdorys 1.PP)

OHYBY POTRUBIA

teplota °C	najmenší polomer ohybu v mm merané od osi potrubia
0 -10°C	(D50) = 50 x D = 2 500
nad 10°C do 20°C	(D50) = 35 x D = 1 750
nad 20°C	(D50) = 20 x D = 1 000

LEGENDA INŽINIERSKYCH SIETÍ:

- EXISTUJÚCI VODOVODNÝ RAD
- EXISTUJÚCE ROZVODY NN
- EXISTUJÚCA RIEŠENÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA
- EXISTUJÚCE RIEŠENÉ ROZVODY NN
- EXISTUJÚCA RIEŠENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
- EXISTUJÚCA RIEŠENÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
- **EXISTUJÚCA STL PLYNOVÁ PRÍPOJKA**
- **NAVRHOVANÝ NTL DOMOVÝ PLYNOVOD V ZEMI**

LEGENDA POLOŽIEK:

PH	EXISTUJÚCI HYDRANT
VŠ	EXISTUJÚCA RIEŠENÁ VODOMERNÁ ŠACHTA
Š	EXISTUJÚCA RIEŠENÁ ŠACHTA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
DŠ	EXISTUJÚCA RIEŠENÁ ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
UV	EXISTUJÚCA RIEŠENÁ ULIČNÁ VPUSŤ
VO	EXISTUJÚCI RIEŠENÝ VÝPUSTNÝ OBJEKT
HUV	EXISTUJÚCI RIEŠENÝ UZÁVER VODY
SR	EXISTUJÚCI RIEŠENÁ SKRINKA ROZVÁDZAČA
ER	EXISTUJÚCI RIEŠENÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ
HR	EXISTUJÚCI RIEŠENÝ HLAVNÝ ROZVÁDZAČ
HUP	**EXISTUJÚCI RIEŠENÝ HLAVNÝ UZÁVER PLYNU**

HL. ING. PROJEKTU: Ing. Martin Jahodník

ZOD. PROJEKTANT:	Beata Šutovská	Beata Šutovská **INPOSTAV** Košovská cesta 24 971 31, Prievidza IČO: 34 960 023 **tel.č.: +421 902 536 476**
PROJEKTANT:	Beata Šutovská	
VYPRACOVAL:	Beata Šutovská	
INVESTOR:	OBEC KANIANKA, ULICA SNP 583/1, 972 17 KANIANKA	
AKCIA:	**Stavebné úpravy časti športového areálu Kanianka, parc. č. 2764**	ÚČEL: Stavebné úpravy
ČASŤ:	Plynoinštalácia	Č. ZAK.: 03/02/21 DATUM: 02/2021 FORMÁT: 6 x A4
VÝKRES:	**Situácia**	MERÍTKO: **1: 200** Č. VÝKRESU: **01**