

PARAMETRE JEDNODUCHEJ REGULAČNEJ RADY ALz - 6U / AB		
Vstupný tlak	Maximálny	100 kPa
	Minimálny	50 kPa
Výstupný tlak	Maximálny	2,3 kPa
	Minimálny	1,7 kPa
Otvárací tlak		< 2,6 kPa
Poistný tlak		3 kPa ± 0,1 kPa
Výkon		20-100 Nm3/h

PARAMETRE BEZPEČNOSTNÉHO UZÁVERU		
Uzatvára pri	Stúpnutí	3,1 - 5,0 kPa
	Poklese	1 kPa

MEMBRÁNOVÝ PLYNOMER: BK G-4T

OBJEM PLYNOMERU	1,2 dm3/ot.
MENOVITÝ PRIETOK Q	4,0 m3/h
MAXIMÁLNY PRIETOK Qmax.	6,0 m3/h
NAJNENŠÍ PRIETOK Qmin.	0,016 m3/h

POZNÁMKA:

Existujúca regulačno-meracia zostava bola pre vybudovaná v predstihu pre plánovanú väčšiu spotrbu plynu cca 10m3/h.

V tejto etape sa počíta zatiaľ len s 1 kotolňou so spotrebou 3,24m3/h.

V ďalších etapách sa počíta s ďalším navýšením spotreby plynu.

HL. ING. PROJEKTU: Ing. Martin Jahodník

ZOD. PROJEKTANT: Beata Šutovská

PROJEKTANT: Beata Šutovská

VYPRACOVAL: Beata Šutovská

INVESTOR: OBEC KANIANKA, ULICA SNP 583/1, 972 17 KANIANKA

Beata Šutovská
INPOSTAV
Košovská cesta 24
971 31, Prievidza
IČO: 34 960 023
tel.č.: +421 902 536 476

AKCIA: **Stavebné úpravy časti športového areálu Kanianka, parc. č. 2764**

ČASŤ: Plynoinštalácia

VÝKRES: **Regulačno meracia zostava**

ÚČEL:	Stavebné úpravy
Č. ZAK.:	03/02/21
DATUM:	02/2021
FORMÁT:	2 x A4
MERÍTKO:	1: -
Č. VÝKRESU:	05