



- demontáž podzemného bodu
- existujúci podzemný bod
- navrhovaný podzemný bod
- existujúci úsekový odpojovač
- navrhovaný úsekový odpojovač
- kiosková trafostanica
- existujúce VN vzdušné vedenie
- existujúci VN zemný kábel
- navrhovaný zemný kábel s ochranným pásmom 1m
- katastrálna mapa
- mapa urbeného operátu
- optická chránička
- voda
- plyn
- telekom

DEMONTÁŽ:

VN vzdušné vedenie:

- 3x35 AIFe6 164m a 3x70 AIFe6 438m
- 11 podzemných bodov (6x JB a 5xDB) spolu s konzolami a izolátormi
- dva vodovodné úsekové odpojovače 1333/UV11 a 1333/UV15

MONTÁŽ:

VN kábelové vedenie:

- 2 plánované kioskové trafostanice v rámci akcie SW 15963 budú vedené zemné káble:
- 3xNA2XS(F)ZY 1x240RM/25 12.7/22kV 264m/trasa 260m smer 22-ANKTOPV 3x240 smer 1333/16/972
- 3xNA2XS(F)ZY 1x240RM/25 12.7/22kV 173m/trasa 169m smer 222-ANEKV(C)(AR) 3x1x240 smer TS 1333/s/kaniačka_ibv
- 3xNA2XS(F)ZY 1x240RM/25 12.7/22kV 398m/trasa 384m smer úsekový odpináč Fla 15/60 GB S N 25kV 400A
- výmeny sa jeden podzemný bod na vymenovanom PB sa osadí nový úsekový odpináč Fla 15/60 GB S N 25kV 400A
- ekvipotenciálne krúhy okolo UV

OBEC KANIAKA
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE OTVIEDNÉ POVOLENIE
 Značka: 586/2024 Vydané dňa: 27.3.2024
PLÁN OPRÁVENÝ A SCHVÁLENÝ

Podpis:

ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo, tel. č. 0905 495 028, email: endata@endata.sk		Vypracoval: Kontroloval: Zodp.projektant: Formát: 420x5	
ENData		Ing. Bombjak P.	Ing. Šimurda T.
Investor: Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/B 010 47 Zilina		Ing. Šimurda T.	Stupeň: PSP/II
Stavba: P1788 Kaniačka – Porubská cesta – Preložka VNV č.1333	Miesto stavby: Kaniačka	Dátum: 06/20	
	Mierka: 1:1500		
	Let č.:		
Obsah: Situácia rozvodu, navrhovaný stav	Č. výkresu: 2.		